| Rumsnr/Lokalbenämning | Don/Spjäll | Antal | Tilluft (l/s) Proj. | Uppm. | Tryck (Pa) | Inställn. | K-fakt. | Mät metod | Anm. | Don/Spjäll | Antal | Frånluft (l/s) Proj. | Uppm. | Tryck (Pa) | Inställn. | K-fakt. | Mät metod | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTALFLÖDEN:** | | 5 | **44** | **45** | | | | | | | 3 | **45** | **46** | | | | | |
| Allrum Plan1 | Airy 125 | 1 | 10 | 11 | 19 | 8 | | ST3 | | | | | | | | | | |
| Sovrum Plan 1 | Airy 100 | 1 | 8 | 8 | 18 | 8 | | ST3 | | | | | | | | | | |
| Allrum Plan 2 | Airy 125 | 1 | 10 | 10 | 17 | 8 | | ST3 | | | | | | | | | | |
| Sovrum 1 Plan 2 | Airy 100 | 1 | 8 | 8 | 18 | 8 | | ST3 | | | | | | | | | | |
| Sovrum 2 Plan 2 | Airy 100 | 1 | 8 | 8 | 18 | 8 | | ST3 | | | | | | | | | | |
| Toa/Dusch | | | | | | | | | | GPDF 125 | 1 | 20 | 19 | 12 | 15 | 5,6 | ET1 | |
| Entre | | | | | | | | | | GPDF 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 3,1 | ET1 | |
| Toa | | | | | | | | | | GPDF 125 | 1 | 15 | 17 | 22 | 5 | 3,6 | ET1 | |

**Anm.** Injusterat läge Frånluft 38% Tillluft 44% i normalläge.