

Utbytesfläkt till Legalett golvvärmeaggregat
typ: IGV 3500/5000 (T)

Tack vare ny utformning av fläkthjulet
erhålls högre prestanda till lägre energiför-

brukning och ljudnivå, jämfört med tidigare
utförande. Uppfyller ErP 2013 krav.



Teknisk data

Godkännande: EN 60335-1 CE CCC GOST, ErP 2013	Märkström:	0,73 A	Max Luftflöde:	1425 m³/h
Spänning: 1~230 VAC	Maxström:	0,92 A	Läckström	<0,75 mA (vid kontinuerlig drift)
Frekvens: 50 Hz	Max varvtal:	2670 rpm	Dimension:	Ø250 mm
Effekt: 165 W	Kondensator:	5 µF 400 VDB	Vikt:	2,9 Kg

Montering

I paketet bifogas ny kondensator och andra nödvändiga detaljer för att montera fläkten i golvvärmeaggregatet. Se anvisning nedan.

Kondensator skall alltid bytas i samband med fläktbyte

Monteringsanvisning

