


- FÖRKLARINGAR
- Fx-000-lzz = ISOLERING OCH YTBEKLÄDNAD
  - = DIMENSION
  - = SYSTEM
  - = FUNKTION
- FUNKTION
- LUFTFLÖDEN ANGES I l/s
- T = TILLUFT  
F = FRÅNLUFT  
O = ÖVERLUFT  
C = CIRKULATIONSLUFT  
A = AVLUFT  
U = UTELUFT
- ISOLERING
- K = KONDENSISOLERING  
K24 = 40MM MATTA, ALUCOAT
- B = BRANDISOLERING  
B11 = UTV. NÄTM. +PLAN ALU/EI15 BRAND  
B16 = UTV. NÄTM. +PLAN ALU/EI60 BRAND
- ÖVRIGT
- TD = TILLUFTSDON  
FD = FRÅNLUFTSDON  
ÖD = ÖVERLUFTSDON  
SP = SPJÄLL  
BS = BRANDSPJÄLL  
LD = LJUDDÄMPARE  
RL = RENSLUCKA  
YG = YTTERVÄGGSGALLER  
TH = TAKHUV

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SKO
BYGGHANDLING				
<div><div></div><div>Tysklinds i Stockholm AB Rör-, ventilations- och energikonsult Radivägen 22, 195 18 Tyresö Tel: 08-762 62 62 Fax: 08-762 62 69 e-mail: vvs.ngb@tysklinds.se</div></div>				
UPPDRAGSNUMMER	KONSTRUERAD AV		HANDLÄGGARE	
DATUM	ANSVARIG		F FUCIU	
2019-01-31	JOHN HAMBERG			
ARTILLERIGATAN 18				
LUFTBEHANDLING PLAN 11 (VINDVÅNING) 3D				
SKALA	NUMMER			
1:50(A1)	V-57-6-011			