



Dörrens öppningsmått ut från byggnaden verkar vara mer än 1000 och det är okej.

Dörren ut från rummet med pellets ungefär 770, och här vet jag inte vilka krav som ställs.

Du bör skriva texten sluss på utrymmet.

Sedan kan du vara förberedd på att det inte

är säkert att du klarar det utan en brandskyddsbeskrivning.

Du lämnar in handlingarna på ditt stadsbyggnadskontor.

Du får en stämpel och tilldelas en handläggare som helst inom en vecka skickar ut ett brev till dig med kompletteringar.

Vill du fortsätta och färdigställa ritningen själv så gör du nya inlägg.

Den här skissen ger många frågor eftersom vi inte kan se hur det ser ut runtomkring. .