

Koordinatförteckning

Punktnr	N/X	E/Y
0780BLT*GRÄ*22	6303644.42	137958.07
0780BLT*GRÄ*23	6303651.14	137939.23
0780BLT*GRÄ*24	6303678.43	137949.01
0780BLT*GRÄ*25	6303671.68	137967.84

Inom fastigheten kan finnas el- och teleledningar, begär ledningsanvisning via Ledningskollen innan markarbeten påbörjas.

Servislednings-uppgifter	Vattengång vid förbindelsepunkt	Dimension och material
Spillvatten (S)	+164,6	Ø 160 PP
Vatten (V)	+165,0	Ø 32 PE
Dagvatten (D)	+165,3	Ø 160 PP
Dämningsnivå i dagvattenledning		+166,8 Marknivå
Dämningsnivå i spillvattenledning		+165,2

- Angivna uppgifter om gator avser befintliga o projekterade plan o höjdlägen
 - Angivna uppgifter om VA-serviser avser befintliga plan- o höjdlägen
 - Förbindelsepunkt utgör gräns mellan allmän och fastighets del av servisledning
 - Förbindelsepunkterna för vatten o. avlopp är belägna 0,5 m utanför fastighetsgräns om inget annat anges på kartan
 - Utförande av fastighetens va-servis till kommunens- VA-ledningsnät ska ske i samråd med kommunen och inkoppling till förbindelsepunkten får ej ske förrän installationsanmälan är inskickad och godkänd samt anläggningsavgiften är betald.
 - Återfyllnad av servisschaktet får ej ske innan kommunen avsynat inkopplingen
 - Avloppsenheter som t.ex. golvbrunn och spygatter som ansluts med självfall får inte anordnas under dämningsnivån. Dräneringsledningar som anordnas under angiven dämningsnivån kan tillfälligt stå fyllda vid kraftiga regn och skyfall.
 - Vid inkopplingspunkten på vattenledningen får elsvetsmuff eller instickskoppling typ plasson användas. Servisledning mellan inkopplingspunkten och mätarkonsolen skall i övrigt vara heldragen
 - Dagvattenbrunnen skall vara försedd med slamfälla och vattenlås
 - Dag- och dräneringsvatten får ej anslutas till spillvattenledning
 Mer information och bestämmelser kring VA-anslutningen finns i ABVA och materialvalspolicy. Frågor och inkopplingsbesiktningar tas emot av VA-avdelningens abonnentingenjörer. Tel. 0470-41000

För Tekniska förvaltningen 2018-06-12

E. Silve

Areal	579	m ²	Datum	
Fastigheten bildad eller registrerad	2017-08-18			
Detaljplan fastställd / laga kraft (aktnummer)	2017-01-26		(0780K-P2017/2)	
Genomförandetid t o m	2017-01-27			

STADSBYGGNAD

Box 1222, 351 12 VÄXJÖ
Tel. 0470 - 410 00



Nybyggnadskarta

Diarienummer:
18MK0110

för

BOLLSPÉLET 2

Adress: Ej fastställd

BETECKNINGAR


- VÄXJÖ 7:12 Fastighetsbeteckning
- Kvarters-, traktgräns
- - - Fastighetsgräns
- Byggnader
- Gång- o. cykelbana
- - - - - Vägkant
- F — Fjärrvärmeledning
- ○ — Optoledning
- ⊗ Belysningsstolpe
- Elanordning, skåp
- +166.2 Avvägd markhöjd
- ⊙ Lövträd
- Vattenledning
- Spillvattenledning
- Dagvattenledning
- Byggbar mark
- · · · · Marken får ej bebyggas
- - - - - Egenskapsgräns
- - - - - Användningsgräns
- ○ — Utfartsförbud
- ⊙(0,0) Projekterad gatu- eller markhöjd

Kartan upprättad 2018-06-13

E. Silve

Skala	1:500	Mätklass	III
Koordinatsystem i plan	SWEREF99 15 00	Koordinatsystem i höjd	RH 2000

Hus inritat 180628 / IJ
Rev. stämpel 180813 / IJ



137950

138000