

FÖRESKRIFTER

INSTALLATIONSRITNINGEN UPPRÄTTAD EFTER RIKTLINJER SS 4:37 01/4

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

LEDNINGAR TILL SPIS, UGN OCH SPISHÅLL SKALL VARA 5G2,5 FÖRLAGDA I RÖR OM EJ ANNAT ANGES PÅ RITNINGEN. ANTAL LEDARE ANGES MED TVÄRSTRECK UTOM 3-LEDARE. YTTREBELYSNINGAR OCH VÄGGUTTAG UTOMHUS SKALL VARA FÖR UTANPÅLIGGANDE MONTAGE. VÄGGUTTAG PLAC. PÅ + 1500. BELYSNING PLAC. PÅ + 1800. LEDNING SKALL VARA EKK. PLAC. AV FASADMÄTARSKÅP OCH GRUPPCENTRAL SE RITNING. INFÄLLD GRUPPCENTRAL FÖRES MED: HUVUBRYTARE, DVÄRGBRYTARE, MINST 2 ST. JORDFELSBRYTARE (30mA) OCH 1 ST. RINGLEDN. TRAFÖ. TÖMRÖR FÖR SLÅVRÄKNEVERK OCH RUNDSTYRNING, D.T.L. ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER (TÖMRÖR EJ ANGIVNA PÅ RITNING). ANVISNINGAR EV. TILKOMMANDE UTRUSTNING SOM EJ INGÅR I XN VILLAN LEV. OCH STÅNDARBD INSTALLERAS ENLIGT ANVISN GÖLVVÄRME UTRUSTNING FÖR GÖLVVÄRME INSTALLERAS ENL. RITNINGAR UPPRÄTTADE AV GÖLVVÄRME TILLVERKAREN ERF. ELARBETEN INGÅR I EE

VIKTIGT SAMORDNING MED ÖVRIGA ENTREPRENÖRER SKALL SKE INOM MONTERINGS- ARBETET PÅBÖRJAS. ELINSTALLATIONER I KÖK ANPASSAS AV EE EFTER GÄLLANDE KÖKS RITNING GRUPPCENTRAL UTRUSTAS MED SEPARAT ENERGIMÄTARE FÖR UPPVÄRMNINGEN.

FÖRKLARINGAR

- 1) +1000 ÖFG
- 2) +1200 ÖFG
- 3) +1300 ÖFG
- 4) +1500 ÖFG
- 5) +1700 ÖFG
- 6) +1950 ÖFG
- 7) +2000 ÖFG
- 8) +2200 ÖFG
- 9) +EV,ANSL.AV FLÄKT I BRASKAMIN
- 10) EBB/R PÅ VÄGG EBB + E11 606 00
- 11) EBB/R PÅ VÄGG EBB + E11 606 00
- 12) UTTAG FÖR VITRINBELYSNING ANPASSAS AV EE
- 13) ANPASSAS AVEE ENLIGT LEV/S ANVISNINGAR
- 14) TIMERSTYRT UTTAG E 18 978 04, +1300 ÖFG
- 15) TIMERSTYRT UTTAG E 19 709 06, +1300 ÖFG
- 16) UTEGIVARE PLAC.PÅ NORR ELLER NV-FASAD, ANPASSAS AV EE
- 17) VÄGGUTTAG PÅ VIND LEDN. EBB
- 18) 1-VÄGGUTTAG I KOMBINATION MED BRYTARE
- 19) ANSL.DOSA FÖR EV. HBK/BBK, KANALISATION R20
- 20) HANDBOKSTÖRK LEVERERAS AV XN VILLAN, ANSL.DOSA E 14 377 00, +1000 ÖFG
- 21) TRAFÖ FÖR SPOTLIGHTS I FÖNSTER SHYG TYP:52 814 20 I KÖPLINGSDOSA
- 22) 3 ST VP 32 FRÅN CENTRAL TILL POOL. UTANFÖR VINTER-TRÄDGÅRD
- 23) MONT. AV SPOTLIGHT I TAK ANPASSAS AV EE
- 24) TÖMRÖR FÖR ANTENNANL. AVSL. PÅ VIND, ANPASSAS AV EE
- 25) 5G2,5/R
- 26) VP, 9K W 5X4/R ALT. 13,5K W 5X6/R
- 27) 5X10/R
- 28) EBBJ 2,5 I MARK
- 29) TOMDOSASÄKERHETSBRYTARE HBK/BBK +1500 ÖFG
- 30) KANALISATION R20
- 31) HUVUDPOTENTIALUTJÄMNING UTFÖRES ENLIGT 4:3.12 I STRAKSTRÖMS- FÖRESKRIFTERNA, SAMT KOMPLETTERANDE SKYDDSUTJÄMNING, I BAD OCH DUSCHRUMMET, EJ ANGIVET PÅ RITNING.
- 32) SPOTLIGHTS I KÖKSINREDNING ANPASSAS AV EE ENLIGT UPPRÄTTADE KÖKS RITNINGAR. VÄGGUTTAG OCH TRAFÖ PLAC. I UTRYMME MELLAN ÖVERSKÅP OCH INNERTAK.

40) NÄTVERKSKÅP TYP LBW MED TILLBEHÖR
41) 3 ST VP 20 TILL FM-SKÅP
42) 2 ST VP 20 TILL ANTENN PÅ YTERTAK

- 11— LEDNING FÖR ENTRÉSIGNAL
 - 31— LEDNING FÖR RIKSTELEFON
 - 41— LEDN./TÖMRÖR FÖR HÖGTALARANL.
 - 43— LEDNING FÖR PARABOLLANTENN
 - 62— LEDNING FÖR LARM
 - 71— LEDNING FÖR DATANÄT
 - 90— LEDNING FÖR MULTIMEDIA (2 UTP+1 KOAX)
- G) LEDNING I GÖLV
U) UTVÄNDIG MONTERAD APPARAT

ARMATURER ENLIGT ELBESKRIVNING EL
L1 FAGERHULT 334,14
L2 FAGERHULT 17321
L3 FAGERHULT 334,12

- G1 FAGERHULT 56535
 - G2 E-NR 75 500 86
 - G3 E-NR 75 100 13
 - G4 E-NR 75 103 15
 - G5 E-NR 75 130 13
- KOMPLETT MED LUSKÄLLOR

SYMBOLER

	ELMÄTARE		TELEFON-UTTAG
	ELENTRAL		TV-UTTAG
	3-POL BRYTARE		TRYCKKNAPP
	1-POL BRYTARE		RINGLOCKA
	KRONOMKOPPLARE		GIVARE
	TRAPPOMKOPPLARE		TRAFÖ
	DUBBELTRAPPOMKOPPLARE		FÖRDELARE TV
	KORSOMKOPPLARE		FÖRSTÄRKARE TV
	UTTAG I KOMBINATION MED BRYTARE		NÄTVERKSKÅP TV,TELE.DATA
	2-VÄGSUTTAG		LAMPPUTTAG
	1-VÄGSUTTAG		KÖPLINGS-DOSA
	2-VÄGGUTTAG I SOCKELDOSA		TAKUTTAG
	LAMPPUTTAG I TAK		TIMERUTTAG

REF	AMT	ANMÄKNING ARBETE	SKALA	DATUM
RELATIONSHANDLING 14.0604				
DAYCON DAVIDSSON CONSULT 070-545 52 10				
UPPGIFTS NR	PROJ. AV	HANDLEDARE		
2013037	CDN	CDN		
DATUM	ANSVARIG			
13-10-20	CHR.DAVIDSSON			
NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS SÖDRA FREDSBERGA 6:14.7, MOTTALA K:IN 13-125 LE TH / RICKARD JANSSON ELANLÄGGNING: ALLMÄNNA ANVISNINGAR				
SKALA	TIDNING			
	E 63:00			