

Enkel Kontrollplan avväxling i bjälklag

Fastighetsbeteckning:		Upprättad Datum:	Projektbeskrivning:	
			Anordnande av trappa mellan källarplan och plan 1 (flerbostadshus)	
Signaturförteckning		Företag	För- och efternamn:	Signatur:
Byggherre/sökande	BH			
Entreprenör – Bygg	E			
Projektör/konstruktör	P			

Kontrollen avser:	Kontrollant: (BH, E eller P)	Kontrollmetod:	Kontroll mot:	Allmän beskrivning:	Signatur/ Datum:
Projektering av bärförmåga och beständighet	P	Beräkning/Mätning	EKS, K-ritning	Befintliga konstruktioners bärförmåga. Avväxling vid nya öppningar	
Utförande, bärande konstruktion	BH	Beräkning/Mätning	Enligt projektering/ K-ritning	Kontroll av konstruktion.	
Säkerhet vid användning	BH	Visuellt/Mätning	BBR 8:2321, 8:2322	Räcken minst 0,9 m högt, samt ej klättringsbart. Öppningar är mindre än 10 cm (5 cm vid golv)	
Brandsäkerhet	BH	Mätning	BBR 5:553, 5:611	Dimensionering utrymning, materialval, utrymning. Brandspridning mellan byggnader.	
Utförande stämmer med beviljat startbesked	BH	Visuellt/Mätning	Bygganmälan	Byggprojektet färdigställt och överensstämmer med beviljat startbesked	

Underskrift av byggherre, efter färdigbyggt projekt	Datum

K-ritning = Konstruktionsritning

BBR = Boverkets byggregler

EKS = Europeiska konstruktionsstandarder