

Garantieurkunde für Vakuumkollektoren Typ SP-S58/1800A + WT- B 58

Garantie für Rahmen und Sammlerkasten beträgt 2 Jahre

Garantie für Heizleitung beträgt 10 Jahre

der Lieferant ist für defekte Leitungen, die durch menschliche Fehler verursacht worden sind, nicht verantwortlich.

Garantie für alle Glas-Vakuumröhren beträgt 10 Jahre

der Lieferant ist für defekte Rohren, die durch menschliche Fehler verursacht worden sind, nicht verantwortlich.

Allgemeine Garantiebestimmungen für Vakuumkollektoren TYP SP-S58/1800A + WT-B 58

1. Der Hersteller vergibt Garantie für das in der Garantieurkunde aufgeführte Produkt. Die Garantiezeit fängt mit dem Verkaufsdatum an.
2. Während der Garantiezeit beseitigen wir etwaige Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler beruhen, durch Austausch.
3. Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Fachhändler in **Deutschland** bei dem das Produkt gekauft wurde.
4. An dem Produkt dürfen keine unsachgemäßen Eingriffe vorgenommen werden.
5. Von der Garantie ausgenommen sind:
 - Transportschäden wie Kratzer/Beulen an Sammlerkasten, unteren Rahmen/Halterung, Dachkonstruktionen, wie auch zerbrochene Vakuumröhren.
Diese defekte müssen (auch bei Selbstabholer) bei Warenübergabe reklamiert werden. Ansonsten muss die defekte Ware innerhalb 3 Tagen nach Kauf direkt bei Ihrem Händler reklamiert werden.
 - Schäden, die durch schlechte oder falsche Lagerung entstanden sind. Schäden an Heatpipes durch Stagnation
 - Schäden die durch Frosteinwirkung auf Grund unzureichendem Frostschutzmittel entstanden sind.
 - Jegliche andere Schäden die durch nicht fachgerechte Montage hervorgerufen worden sind. (Folgeschäden).
 - alle Schäden die durch Umwelteinflüsse oder andere entstanden sind wie z.B. Feuer, Gewitter, Überschwemmung, Diebstahl, Vandalismus.
6. **Elektrische Anschlüsse, Blitzschutz und Erdung**
 Elektroinstallationen sind von einem zugelassenen Fachmann unter Einhaltung der Bestimmungen VED 0100 und Richtlinien der örtlichen EVU auszuführen.
 Sämtliche metallischen Bauteile der Solaranlage müssen unter Beachtung der elektrischen und technischen Vorschriften an der Schiene des Hauptpotenzialausgleichs angeschlossen werden. Sofern ein Blitzableiter vorhanden ist, sind die Kollektoren daran anzuschließen.
WICHTIG !!
 - Alle Montagearbeiten und Wartungen sind nur durch Meister-oder Fachbetriebe durchzuführen.
 - Empfohlene Wärmeträgerflüssigkeit Westech LS | Wesol HTS
 - Maximaler Arbeitsdruck 6 bar
Wartung !! Jährlich, Wärmeträgerflüssigkeit Austausch nach Maximum 3 Jahren
Achtung !!
 Kollektoren nicht bei Sonneneinstrahlung befüllen. Es können Temperaturen von über 100 °C im Kollektor entstehen, diese würden zu Schäden führen.
 (keine Garantieansprüche)

Die Garantie ist ohne Datum, Firmenstempel und Unterschrift des Fachhändlers ungültig.

SP-S58/1800A- 10 Stück _____
 SP-S58/1800A- 18 Stück _____
 SP-S58/1800A- 22 Stück _____
 SP-S58/1800A- 30 Stück _____

WTB- 10 Stück _____
 WTB- 18 Stück _____
 WTB- 22 Stück _____
 WTB- 30 Stück _____

 Datum Firmenstempel und Unterschrift des Fachhändlers