

Grp/Pos nr	Gruppen omfattar	Karakteristik	Märk-ström (A)	Area (mm ²)
Rad 1				
1	Q1 Huvudbrytare		40	2,5
2	Q1 Huvudbrytare			
3	JFB 1		40	6
4	Skyddar säkring F1			
5	Skall kontrolleras med testknapp			
6	minst 2 ggr per år			
7	F1, Elvärme förråd	C	16	2,5
8	F1, Elvärme förråd			
9	F1, Elvärme förråd			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
Rad 2				
19	JFB 2		40	6
20	Skyddar säkringar F11-F16			
21	Skall kontrolleras med testknapp			
22	minst 2 ggr per år			
23	F11, Trefasuttag förråd	C	16	2,5
24	F11, Trefasuttag förråd			
25	F11, Trefasuttag förråd			
26	F12, VU verkstad	C	10	1,5
27	F12, VU verkstad			
28	F13, Belysning	C	10	1,5
29	F14, Belysning kattvind	C	10	1,5
30	F15, Hydropress	C	10	1,5
31	F16, Bevattning	C	10	1,5
32				
33				
34				
35				
36				
Projekt/Anläggning: Centralbeteckning: A1N3		Förimpedans: 710 mOhm		Ik3: 0,57 kA
		Vid fel kontakta:		
Elinstallatör:				
Företag:				
Adress:				
Telefon:				