

**Exempel på godtagbar lösning på:
IMKANAL GENOM YTTERVÄGG**

För att bibehålla grundventilation i fastigheten bör det finnas en frånluftskanal som mynnar ovan yttertak. Tänk även på avstånd till fönster och ventilationsintag på grund av luktspridningen.

En imkanal i bostad skall vara utförd i brandtekniskklass EI 15

Ur brandskyddssynpunkt skall imkanalen utföras i obrännbartmaterial, Kanalen isoleras med 30mm nätmatta från anslutningsslang och ut genom yttervägg, Har fastigheten träfasad bör kanalen mynna 100mm ut från väggen, Runt kanalen sätts en tändskyddande skiva som sitter på 30mm distanser från ytterväggen, Skivan bör vara 1000mm ovan och 250mm nedåt och åt sidorna.

Myningen på imkanalen bör mynna 1000mm under takfoten, Om avståndet understiger 1000mm kläs även takfoten med tändskyddande beklädnad.

