

Monteringsanvisning UNIFIX® - Stålrörskoppling

Användningsområde:

För värmesystem och avsedd för stålrör enligt SMS 326

Arbetstryck: Max 16 bar

Arbetstemperatur: Max +120°C

Detaljförteckning:

Koppling	Mässing SIS 5170
Mutter	Mässing SIS 5170
Packning	EPDM-gummi
Glidring	Rostfritt stål
Klämring	Mässing SIS 5170



Funktion och konstruktion:

Typ 650 klämring x invändig gänga, Typ 651 klämring x utvändig gänga, Typ 652 klämring x klämring

Extra tillbehör: O-ring av NBR (nitrilgummi) finns som komplement vid installationer av med lättare eldningsolja.

Installation:

1. Kapa röret med röraravskärare eller fintandad handsåg.
2. Avgrada efter kapningen, både insidan och utsidan på röret.
3. Se till att röret är fria från rost och lös färg.
4. Skjuts in röret i kopplingen förbi gummipackningen.
5. Dra åt kopplingen till motstånd med fastnyckel eller skiftnyckel.
6. Provtryck och kontrollera, efterdras vid behov.
7. Kopplingen skall inte smörjas.

Dimension	Röret [mm]	Nyckelvidd [mm]
10	17,2	32
15	21,3	37
20	26,9	42
25	33,7	50
32	42,4	62
40	48,3	67
50	60,3	82

Observera!

Använd inte rörtång eller typ polygrip vid åtdragning.

Unifix skall inte smörjas.

Får inte användas på tappvatten.

Unifix får inte installeras i dolt montage eller gjutas in i betong.

BROEN Raufoss AB

Exportgatan 38B, 422 46 Hisings- Backa

Tel. 031-761 02 00 Fax: 031-704 86 00 info@broen.se

www.broen.se