Driftkostnad för pumpar				D	= driftkostnad		kr/år			
				E	= årlig energiförbr		(kWh/år)			
		Q * H		Q	= vattenmängd		m3/år			
D =	E * P =	————	* P	H	= tryckhöjd		m			
		367 * η		P	= energipris		kr/kWh			
				η	= verkningsgrad					
PUMP 1	9	m3/h		**PUMP 2**	9	m3/h		**PUMP 3**	9	m3/h
q =	2,50	l/s		q =	2,50	l/s		q =	2,5	l/s
ger Q =	164	m3/år		ger Q =	164	m3/år		ger Q =	164	m3/år
ger Q =	0,5	m3/dygn		ger Q =	0,5	m3/dygn		ger Q =	0,5	m3/dygn
H =	60	m		H =	30	m		H =	20	m
P =	1	kr/kWh		P =	1	kr/kWh		P =	1	kr/kWh
η=	0,26			n =	0,26			n =	0,26	
Gångtid tim/dygn	0,05		Gångtid tim/dygn		0,05		Gångtid tim/dygn		0,05	
	5,66	kw			2,83				1,89	
ger D1 =	103	kr/år		ger D2 =	52	kr/år		ger D2 =	34	kr/år
D2 - D1 =	52	kr/år			464				-99	kr/år
	0	kwh/d			68	kwh/d			45	kwh/d
	103	kwh/år			**52**	kwh/år			**34**	kwh/år
kW	6			kW	3			kW	2	
Nusumman av årskostnad:				Nusumman av årskostnad:				Nusumman av årskostnad:		
Ränta	2%	Ex: 4%		Ränta	2%	Ex: 4%		Ränta	2%	Ex: 8%
Period	10	år		Period	10	år		Period	20	år
Nusumman:	928	kr		Nusumma	464	kr		Nusumman	563	kr
Differens	464									
kr/m3	0,63				0,31				0,21	
Driftkostnadsjämförelse:										
Årskostnaden:				Nusumman:				Nusumman:		
Pump 1	103			Pump 1	928			Pump 1	464	
Pump 2	52			Pump 2	464			Pump 2	563	
Differens:	52			Differens:	464			Differens:	0	