

Driftkostnad för pumpar			D = driftkostnad	kr/år				
			E = årlig energiförbr	(kWh/år)				
		$Q * H$	Q = vattenmängd	m ³ /år				
D =	E * P =	* P	H = tryckhöjd	m				
		$367 * \eta$	P = energipris	kr/kWh				
			η = verkningsgrad					
PUMP 1	2.5	m ³ /h	PUMP 2		m ³ /h	PUMP 3	0	m ³ /h
q =	0.69	l/s	q =		l/s	q =	0	l/s
ger Q =	7 300	m ³ /år	ger Q =	0	m ³ /år	ger Q =	0	m ³ /år
ger Q =	20.0	m ³ /dygn	ger Q =	0	m ³ /dygn	ger Q =	0	m ³ /dygn
H =	12	m	H =		m	H =	0	m
P =	1	kr/kWh	P =	1	kr/kWh	P =	0	kr/kWh
η =	0.227		n =	1		n =	1	
Gångtid tim/dygn	8		Gångtid tim/dygn	8		Gångtid tim/dygn		
	0.36	kw		0.00			0	
ger D1 =	1 052	kr/år	ger D2 =	0	kr/år	ger D2 =	0	kr/år
D2 - D1 =	1 052	kr/år		9 445			0	kr/år
	3	kWh/d		0	kWh/d		0	kWh/d
	1 052	kWh/år		0	kWh/år		0	kWh/år
kW	0		kW	0		kW	0	
Nusumman av årskostnad:			Nusumman av årskostnad:			Nusumman av årskostnad:		
Ränta	2%	Ex: 4%	Ränta	0%	Ex: 4%	Ränta	0%	Ex: 8%
Period	10	år	Period	0	år	Period	0	år
Nusumman:	9 445	kr	Nusumman:	0	kr	Nusumman:	0	kr
Differens	9 445							
kr/m ³	0.14		#####			#####		
Driftkostnadsjämförelse:								
Årskostnaden:			Nusumman:			Nusumman:		
Pump 1	1 052		Pump 1	9 445		Pump 1	0	
Pump 2	0		Pump 2	0		Pump 2	0	
Differens:	1 052		Differens:	9 445		Differens:	0	