



Fönstersättningen återspeglar inte väderstrecken.

Sätt ut en norrpil .

Använd handikappcirkel 1300.

Innerväggarna varierar i storlek, bestäm ett mått och håll det, till exempel 90-110

1. Väggen linjerar inte med den andra ytterväggen.
Fotot gör det snett eller hur?
Passagemått:

1100 mellan två väggar.

1200 i en lång korridor mellan två väggar.

Dina mått är större än för publika byggnader.
jmf 1500 vid källarförråd fastighet flerbostadshus
för att få in skrymmande föremål, bättre att
omfördela och lägga ytan på invändiga förråd

Varje överflödig m2 kostar er 25000 i byggkostnad.

Hur har du tänkt dig det med taket?

Hur fördelas lasterna?