

Luleå 2013-12-18
Fastighetsbeteckning

Provnr A34397

Lars Sundbäck
Hultet 9

51792 Bollebygd

Analysresultat

Analys	A34397	Enhet	Gränsvärden	Kommentar
pH	6.9			Tjänligt
Järn	0.80	mg/l	0 - 0.5	Tjänligt med anmärkning
Mangan	0.64	mg/l	0 - 0.3	Tjänligt med anmärkning
Lukt	Ingen			Tjänligt
Färg	50	mg Pt/l	0 - 30	Tjänligt med anmärkning
Grumlighet	Tydlig			Otjänligt
Hårdhet	3.0	dH°	0 - 15	Tjänligt
Ledningsförmåga	16	mS/m	0 - 250	Tjänligt
Radon	62 ±10%	Bq/l	0 - 999	Tjänligt
COD	4	mg/l	0 - 8	Tjänligt