

MÖGELSVAMP-ANALYS

Platt-nummer	Placering	Antal kolonier pr. platta	Arter på plattan	Kategori
LR-8241	Mitt i rummet	19	10 x Cladosporium 5 x Penicillium 2 x Annat mögel 2 x Paecilomyces	Mycket högt

Uppgett testdatum:

18/08-2023

Analysrapport upprättad 31/8 2023 av:


 Michel Bohn

Se vårt mögelsvamp-uppslagsverk på:

mogel-test.se/mogelsvamp-arter/

Hur man tolkar resultat

Antal	
0-2 Bra	När det är upp till 2 kolonier, är det samma mängd mögelsvamp som normalt finns i naturen. Det finns därför ingenting i testet som tyder på problem med mögelsvamp.
3-4 Normal	Antalet mögelsvampkolonier är förhållandevis normalt och det rör sig om vanliga typer, som också finns i naturen. Därför är det ingenting som indikerar på ett direkt problem med mögelsporer i luften. Däremot uppmanar vi dig till att genomföra en ny undersökning om det skulle uppstå problem med fukt.
5-7 Förhöjt	Antalet av mögelsvampkolonier är något förhöjt. Det är en indikation på, att det kan vara såväl fukt som mögelsvamp i lokalen. Orsaken till fukten bör därför utredas och fastställas, varpå mögelkällan kan lokaliseras och saneras.
8-12 Högt	Antalet av mögelsvampkolonier är högt. Det indikerar att det kan vara ett väsentligt problem med mögelsvamp och därför också fukt i lokalen. Orsaken till fukten bör därför utredas och fastställas, varpå mögelkällan kan lokaliseras och saneras.
13+ Mycket högt	Det är många kolonier på testplattan, alternativt är den helt överväxt med mögel. Det pekar på ett stort problem med fukt och mögelsvamp i lokalen. Orsaken till fukten bör därför utredas och fastställas, varpå mögelkällan kan lokaliseras och saneras.