Driftkostnad för pumpar				D	= driftkostnad	kr/år					
				E	= årlig energiförbr	(kWh/år)					
		Q * H		Q	= vattenmängd	m3/år					
D =	E * P =	———	* P	H	= tryckhöjd	m					
		367 * η		P	= energipris	kr/kWh					
				η	= verkningsgrad						
PUMP 1	2,5	m3/h		**PUMP 2**	2,5	m3/h		**PUMP 3**	9	m3/h	
q =	0,69	l/s		q =	0,69	l/s		q =	2,5	l/s	
ger Q =	7 300	m3/år		ger Q =	7 300	m3/år		ger Q =	164	m3/år	
ger Q =	20,0	m3/dygn		ger Q =	20,0	m3/dygn		ger Q =	0,5	m3/dygn	
H =	12	m		H =	12	m		H =	20	m	
P =	1	kr/kWh		P =	1	kr/kWh		P =	1	kr/kWh	
η=	0,227			n =	0,387			n =	0,26		
Gångtid tim/dygn	8			Gångtid tim/dygn	8			Gångtid tim/dygn	0,05		
	0,36	kw			0,21				1,89		
ger D1 =	1 052	kr/år		ger D2 =	617	kr/år		ger D2 =	34	kr/år	
D2 - D1 =	435	kr/år			3 905				4 977	kr/år	
	3	kwh/d			5	kwh/d			45	kwh/d	
	1 052	kwh/år			617	kwh/år			34	kwh/år	
kW	0			kW	0			kW	2		
Nusumman av årskostnad:				Nusumman av årskostnad:				Nusumman av årskostnad:			
Ränta	2%	Ex: 4%		Ränta	2%	Ex: 4%		Ränta	2%	Ex: 8%	
Period	10	år		Period	10	år		Period	20	år	
Nusumman:	9 445	kr		Nusumma	5 540	kr		Nusumman	563	kr	
Differens	3 905										
kr/m3	0,14				0,08				0,21		
Driftkostnadsjämförelse:											
Årskostnaden:				Nusumman:				Nusumman:			
Pump 1	1 052			Pump 1	9 445			Pump 1	5 540		
Pump 2	617			Pump 2	5 540			Pump 2	563		
Differens:	435			Differens:	3 905			Differens:	0		