

Elritning

Förklaring:

Allmänt:

Alla vägguttag ska vara jordade och petskyddade, där inget annat anges gäller IP klass 20.

Strömbrytare monteras med centrum 1000 mm över fördigt golv (öfg). Vägguttag med centrum 200 mm öfg.

Under brytare vid entre, dörr motsv ska städuttag placeras.

Tvättstuga:

Separata uttag för tvättmaskin resp torktumlare monteras 2000 mm öfg.

S = Städuttag, monteras under strömbrytare på höjd över golv = 940 mm

ÖF = Uttag över fönster, monteras över fönster på höjd över golv = 2250 mm

