

Skikt	Material	Tjocklek	$\lambda$	$\lambda$ -värdesmetoden			U-värdesmetoden	
				Andel	$\lambda$ -medel	U	U- min.lull	U- trä
1	Rse					0,040	0,040	0,040
2	Träpanel		0,21			0,000	0,000	0,000
3a	Mineralull	0,095	0,037	90,0%	0,0473	2,008	2,568	0,679
3b	Träreglar	0,095	0,14	10,0%				
4a	Mineralull	0,095	0,033	90,0%	0,0437	2,174	2,879	0,679
4b	Träreglar	0,095	0,14	10,0%				
5	OSB		0,14			0,000	0,000	0,000
6	Gips		0,25			0,000	0,000	0,000
7	Rsi					0,130	0,130	0,130
							5,616	1,527
<b>Rtot<math>\lambda</math>:</b>						4,352	<b>RtotU:</b>	4,430
							<b>Rtot:</b>	4,391
							<b>U-värde:</b>	0,228