



TILLUFT			
RUM	FLÖDE l/s	FLÖDE m ³ /h	DON
VARDR.	2x6	2x22	KTS-100
ALLR.	4	14	KTS-100
SOVR.1	8	29	KTS-100
SOVR.2	4	14	KTS-100
SOVR.3	4	14	KTS-100
SOVR.4	8	29	KTS-100
SOVR.5	6	22	KTS-100
BAD	4	14	KTS-100
WC/D	4	14	KTS-100

SUMMA TILLUFT: 54 l/s

FRÅNLUFT			
RUM	FLÖDE l/s	FLÖDE m ³ /h	DON
KÖK	12	43	
KLÄDV.	14	50	
BAD	15	54	
WC/D	15	54	
KLK.	4	14	

SUMMA FRÅNLUFT: 60 l/s

ANVISNINGAR

1. ANSLUTNING AV CTC MASTER 103 9 L SKALL SKE MED FLEXIBLA SE DETALJRITNING D1 ALT. D2.
2. SAMTLIGA SKARVAR SKALL VARA SÄKRADE MED 3 ST POPNIT SAMT TEJPAS.
3. KANALERNA FIXERAS MED MONTAGEBAND PÅ ERFORDERLIGA STÄLL.
4. DÄR KANAL BRYTER HUSETS FUKTSPÄRR SKALL DENNA TÄTAS V SE DETALJ D6.

